コウノウォーター(株)　　殿

検 査 成 績 書

整理No. W140214-0504

平成 26年 02月 21日
20721

計量証明事業登録福岡県濃度第３９号
建築物飲料水水質検査業登録
福岡県水第４６号

株式会社シー・アール・シー食品環境衛生研究
〒813-0062福岡市東区松島３丁目２９番１８号
TEL 092(623)2211
FAX 092(623)2212

ご依頼されました試料の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	平成 26 年 02 月 14 日	採 取 者	
採取年月日	平成 26 年 02 月 12 日	採取時刻	
天　　候		温　　度	気温　　℃　　水温　　℃
試 料 名	富士(中山湖)(原水)122		

検 査 項 目	結　　果	単 位	測 定 方 法
放射性ヨウ素(ヨウ素 131)	不検出 (0.6未満)	Bq/kg	ゲルマニウム半導体検出器法
放射性セシウム(セシウム 134)	不検出 (0.5未満)	Bq/kg	ゲルマニウム半導体検出器法
放射性セシウム(セシウム 137)	不検出 (0.7未満)	Bq/kg	ゲルマニウム半導体検出器法
	－以下余白－		
備　　考	緊急時における食品の放射能測定マニュアル（平成14年3月　厚生労働省医薬品局食品保健部監視安全課）第2章　2　ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 ・測定結果は試料採取日の濃度に補正した値です。 ・検出下限値は、測定器が検出可能な最小濃度です。		