発行日　2026年03月19日

検査結果判定書

株式会社 コスモライフ　様

株式会社日吉
水道法第20条第3項　登録水質検査機関第72号
〒523-8555 滋賀県近江八幡市北之庄町908番地
TEL: 0748-32-5001　FAX: 0748-32-4192

2026年03月04日　にご依頼頂きました試料についての検査結果を下記の通り報告致します。

採取場所名	御殿場工場							
試料名	御殿場1号井戸　製品水							
採取日時	2026年03月03日　11:29							
天候	前日 －	当日 －	気温	－ ℃	水温	－ ℃	残留塩素	－ mg/L
採取者	送付							

判定	検査結果において水道法(水質管理目標設定項目)の水質目標に適合しています。

	検査項目	単位	検査結果	目標値	検査方法
1	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005以下	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
	-以下余白-				

備考	

管理No.　DF2023